



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад с.
Верхняя Покровка»

 Лашкина С.В.

Приказ от 13 сентября 2017 г.

№ 71/2

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования № 36 (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 309930, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка, ул. Советская, дом 158 а.

Наименование предоставляемых услуг:

1. Социально-педагогические (дошкольные образовательные услуги)

Адрес места нахождения организации: 309930, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка, ул. Советская, дом 158 а.

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание: одноэтажное, 242,8 кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3533 кв.м.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

Наименование вышестоящей организации: управление образования администрации Красногвардейского района Белгородской области

Адрес вышестоящей организации: 309920, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Соборная площадь, дом 1.

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: 17 чел.

Форма оказания услуг: на объекте с пребыванием с 7.30 час. до 18.00 час.
(понедельник-пятница).

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): основные категории

**III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (в наличии/отсутствует)
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2	сменные кресла-коляски	отсутствует
3	адаптированные лифты	отсутствует
4	поручни	отсутствует
5	пандусы	отсутствует
6	подъемные платформы (аппарели)	отсутствует
7	раздвижные двери	отсутствует
8	доступные входные группы	отсутствует
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	отсутствует
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршах, площадок	отсутствует
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	отсутствует
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на	отсутствует

	контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	отсутствует
14	иные	отсутствует

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	отсутствует
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	отсутствует
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	отсутствует
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	отсутствует
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлонереводчика	отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	отсутствует

8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	отсутствует
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	отсутствует
12	иные	отсутствует

Сокращения наименования категорий инвалидов:

к – инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);
 о – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («копорники»);
 с – инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);
 г – инвалиды с нарушениями слуха («глухие»).

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленические решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	устройство стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-
2.	приобретение необходимости сменных кресел-колясок	-
3.	устройство адаптированных лифтов	-
4.	установка поручней	-
5.	установка подъемных платформ (аппарелей)	-
6.	установка раздвижных дверей	-

7.	установка доступных входных групп	-
8.	оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений	-
9.	реконструкция дверных проемов в стенах, лестничных маршней, площадок	-
10.	приобретение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	-
11.	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
12.	обеспечение дублирования необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	-

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	приобретение при входе в объект вывески с назначением организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2.	проводить переподготовку кадров с целью предоставления инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
3.	переоборудование транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
4.	установка в одном из помещений, предназначенных	-

для проведения массовых мероприятий,
индукционных петель и звукоусиливающей
аппаратуры

7

Приложение № 2
к Порядку проведения
паспортизации объектов
социальной инфраструктуры

УТВЕРЖДАЮ:
начальник управления социальной
защиты населения администрации
Красногвардейского района

А.Н.Марковской

«08 » сентябрь 2017 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 36

«08 » сентябрь 2017г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение – МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской области
1.2. Адрес объекта - 309930, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка, ул. Советская, д. 158 а
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 242,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка - да, 3533 кв.м.
1.4. Год постройки здания: 1977 г., последнего капитального ремонта - 2017 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2017 г.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Верхняя Покровка» Красногвардейского района Белгородской области; МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 309930, Белгородская область, Красногвардейский район, с. Верхняя Покровка, ул. Советская, д. 158 а,

2. Характеристика деятельности организации на объекте
Дополнительная информация - получение дошкольного образования, содержание воспитанника в образовательной организации, приемство и уход за воспитанником.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту
(описать маршрут движения) -

По обочине вдоль проезжей части

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта 600 м.

3.2.2 Время движения (пешком) - 15 мин.

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией - нет, таймером - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (спуски, подъемы, лестницы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,С,ОУ)		
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К,О, С)		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (К, С, О, Г, У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К, С, О)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	каталенный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8.	Все зоны и участки	ремонт (капитальный, текущий), индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - 2017-2020гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДВ-П

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- 10
- 4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения - требуется
- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - да
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией;
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
- 4.4.6. другое _____
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) - нет
- 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации – да, <http://www.zhit-vmeste.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2-х л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2-х л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2-х л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3-х л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2-х л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2-х л. |

Результаты фотофиксации на объекте - имеются

Поэтажные планы, паспорт БТИ - имеется

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту).

Освещение в зимнее и ночное время слабое.

Руководитель рабочей группы:

заведующий МБДОУ "Детский сад
с. Верхняя Покровка"

С.В. Лапкина

Члены рабочей группы:

Председатель профсоюзного комитета
МБДОУ:

С.В. Есакова

Воспитатель МБДОУ:

А.П. Саввина

Председатель родительского комитета
МБДОУ:

В.И. Кизилова

района

В том числе:

Представители общественной организации инвалидов

Представители организаций, расположенной на объекте –

Заведующий МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»



L.T. Research

С.В. Лапкина

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол ____)
Комиссией (название).

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 36
от «08 » сентябрь 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»
Белгородская область, Красногвардейский район, ул. Советская, д.158 а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Отсутствует почтовый ящик, таксофон, информационные щиты, имеются выбоины в асфальтовом покрытии	К,С,Г,У,О	Обустройство входов на территорию, согласование установки почтового ящика, приобретение таксофона, информационного щита	согласование, приобретение, установка, сглаживание входов на территории, ремонт асфальтового покрытия
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		препятствий нет	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		Необходимо установление пандуса	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	К,С,Г,У,О	Согласование вопроса о расположении стоянки и нанесении разметки – «Стоянка для инвалидов» с администрацией Стрелецкого сельского поселения (не	Определение места нахождения стоянки, проведение работ по ее обустройству и нанесению

								менее двух мест)	разметки – «Стоянка для инвалидов»
ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку к зданию, информационная поддержка на всех путях движения МГН.								

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДУ (К, О, С, У)	-		Капитальный ремонт, техническое решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: согласование вопроса с администрацией Верхнепокровского сельского поселения.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 36
от «08 » августа 2017г.

I Результаты обследования:
2. Входы (входов) в здание

МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»
Белгородская область, Красногвардейский район, ул. Советская, д.158 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Требуется трехуровневый пандус	K,O,C	установка	согласование, реконструкция, капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Отсутствуют перила	K, C, У, O, Г	Установка перил	ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			0,88 м. шириной, нет фиксаторов на петлях одностороннего действия с фиксаторами и в положении «открыто» и «закрыто», нет фиксатора двери	K,O,C	замена двери	приобретение и установка
2.5	Тамбур	есть	-		-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДУ(К.О.С)			Ремонт капитальный и текущий, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: решение возможно в ходе проведения капитального ремонта с применением ТСР

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 36
от «08» сентябрь 2017г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»
Белгородская область, Красногвардейский район, ул. Советская, д.158 а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (vestibоль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			скользкий пол, не имеющий шероховатой поверхности, отсутствует текстофон для посетителей с дефектами слуха, нет специально выделенных зон отдыха, отсутствует предупредительная информация о препятствиях, выключатели и розетки расположены на высоте 1,60м., имеется разный уровень пола (переходка)	К,О,С,Г,У	замена покрытия пола, установка текстофона и предупредительной информации	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	-			-	К,О,С,Г,У	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует.	К,О,С,У		-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-
3.5	Дверь	есть			Ширина дверей 0,80м., 1м., отсутствуют информирующие обозначения дублированные рельефными знаками, нет фиксаторов на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто».	К,О,С,Г,У	замена петель, установка информирующих обозначений	Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-		Высота порогов 0,03 м., 0,2м., пожарная кнопка на высоте 1,6 м.	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определение наиболее рациональных путей к зоне целевого назначения						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ- (К,О,С,У,Г)			Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: техническое решение возможно в ходе проведения капитального ремонта, в отдельно выделенных участках техническое решение невозможно.

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 36
от 08 » сентября 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»

Белгородская область, Красногвардейский район, ул. Советская, д.158 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Двери	-	-	-	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	-		Столовая недостаточных размеров — отсутствует свободное пространство около столов, мест обслуживания, настенных приборов и т.д., в дверь 0,8м	-	-	-	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения, при наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть закреплены так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться, места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажа и из здания наружу.				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДУ- (К, С, Г, О, У)			текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условию, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: техническое решение возможно в ходе проведения капитального и текущего ремонта с использованием ТСР.

21

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 36
от «08» сентябрь 2017г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»
Белгородская область, Красногвардейский район, ул. Советская, д.158 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда		-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(П)
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 36
От «08 » января 2017г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»
Белгородская область, Красногвардейский район, ул. Советская, д.158 а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение № 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 36
от «08» сентябрь 2017г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»
Белгородская область, Красногвардейский район, ул. Советская, д.158 а

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	на плане	Фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			отсутствует универсальная кабина, отсутствуют информирующ ие обозначения дублированны е рельефными знаками, отсутствует кнопка звонка (дежурному), нет аварийного освещения	K,O,G,U C	устройство универсально й кабины, установка кнопки звонка и аварийного освещения, устройство информирую щих обозначений дублирован ых рельефными знако	Капитал ьный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная) (раздевалка при спортивном зале)	нет	-	-	-	-	-	-
ОБЩИЕ требования к зоне		Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, наличие информирующих обозначений, дублированных рельефными знаками, обустройство раздевалок						

II Заключение по зоне:

	Состояние	Приложение	Рекомендации

Наименование структурно-функциональной зоны	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенических помещений	ДУ- (К,О,С)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: техническое решение возможно в ходе проведения капитального ремонта

Приложение № 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ
№ 36
От «8» сентября 2017г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ «Детский сад с. Верхняя Покровка»

Белгородская область, Красногвардейский район, ул. Советская, д.158 а

		оповещения о пожаре – световая, синхронно со звуковой сигнализацией.
--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ - (К,Г,С,О,У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР



Прошито и пронумеровано
26 (двадцать шесть)
листов
Заведующий МБДОУ
С.В. Лапкина